Protokol o tlakové zkoušce Klimastěny

1. Instalace

Stavebník:.....

Objekt:.....

Obec:.....

Prováděcí firma:.....

Topná plocha celkem..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

Připojovací trubky 20/2 v m:.....

2. Předběžná zkouška

Zkušební tlak = 10 bar

Tlak po 30 min = ... bar

Tlak po 60 min = ... bar

Pokles tlaku každých 10 min = ... bar

3. Hlavní zkouška

Zkušební tlak = 8 bar

Tlak po 1 hodině = ...bar

Tlak po 2 hodinách = ...bar

Pokles tlaku za hodinu = ...bar

Výsledek předběžné zkoušky:

.....

.....

Výsledek hlavní zkoušky:

.....

.....

4. Časový průběh zkoušky

Začátek zkoušky: .....

Konec zkoušky: .....

Prováděcí firma:.....

Montér: .....

Obec: .....

Datum: .....

Podpis:.....